

Kontrollplan för installation av pelletskamin KMP i

fastigheten

1. Eldstadens avstånd till brännbara byggnadsdelar

Krav: Enligt Boverkets Byggregler 2006, avsnitt 5:4

Kontroll av: Av KMP eller Ariterm auktoriserad kamininstallatör

Intygas: Datum och namnteckning

.....

2. Rökkanalens avstånd till brännbara byggnadsdelar

Krav: Enligt Boverkets Byggregler 2006, avsnitt 5:43

Kontroll av: Av KMP eller Ariterm auktoriserad kamininstallatör

Intygas: Datum och namnteckning

.....

3. Rökkanalens täthet

Provning med godkänd metod. Besiktning av kanalen i hela dess längd.

Kontroll av: Skorstensfejarmästare

Intygas: Besiktningsbevis från Skorstensfejarmästare

4. Takskyddsanordningar

Krav: Tillträdesanordningar till tak och skorsten enligt Boverkets byggregler 2006, avsnitt 8:24 (gäller endast skorsten, ej väggfläkten Drag)

Kontroll av: Av KMP eller Ariterm auktoriserad kamininstallatör

Intygas: Datum och namnteckning

.....

5. Förbränningsgaser

Krav: Olägenheter till följd av utsläpp av rökgaser, skall begränsas enligt Boverkets Byggregler, avsnitt 6:74. Skorstenen har tillräcklig höjd för att förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i dess omgivningar, avsnitt 6:743. Om väggfläkt Drag är installerad är mått och avstånd enligt installationsanvisning iakttagna. Kaminen är miljögodkänd och har högst utsläpp enligt avsnitt 6:741.

Kontroll av: Av KMP eller Ariterm auktoriserad kamininstallatör

Intygas: Datum och namnteckning

.....

Byggherre

.....

(namnteckning)

1 ex. inskickas till kommunen